

»Betrieblicher Brandschutz«

1. Werden das Rauchverbot und das Verbot des Umgangs mit offenem Feuer im Betrieb eingehalten?
2. Sind die Mengen leicht entzündlicher Stoffe am Arbeitsplatz möglichst gering (höchstens ein Tagesbedarf)?
3. Werden leicht entzündliche Abfälle in dicht schließenden, nicht brennbaren Behältern gelagert?
4. Gibt es Festlegungen für Heiß- und Feuerarbeiten im Betrieb, z. B. Erlaubnisschein für Heißarbeiten?
5. Ist ein Flucht- und Rettungsplan öffentlich ausgehängt, zum Beispiel im Eingangsbereich?
6. Sind Flucht- und Rettungswege sowie die Sammelstelle im Betrieb gekennzeichnet?
7. Weist die Beschilderung der Rettungswege den kürzesten Weg in einen gesicherten Bereich?
8. Sind Notausgangstüren unverschlossen, und lassen sie sich leicht öffnen?
9. Wird die Evakuierung des Betriebsgebäudes regelmäßig geübt?
10. Sind besondere Alarmierungseinrichtungen und Evakuierungshilfen für Beschäftigte mit Behinderungen erforderlich und vorhanden?
11. Sind die vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen gut erreichbar und mit den zugehörigen Brandschutzzeichen gekennzeichnet?
12. Werden die vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen regelmäßig geprüft und gewartet?
13. Ist eine ausreichende Zahl von Beschäftigten mit der richtigen Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen vertraut?
14. Sind genügend Brandschutzhelfer entsprechend der ASR A2.2 benannt (5 % der Beschäftigten bei normaler Brandgefährdung)?
15. Sind alle Beschäftigten in den zu beachtenden Brandschutzmaßnahmen und im erforderlichen Verhalten im Brandfall unterwiesen?
16. Werden die Unterweisungen dokumentiert?
17. Sind Feuerschutztüren unbeschädigt und geschlossen, bzw. sind offenstehende Feuerschutztüren mit Einrichtungen versehen, die im Brandfall die Tür selbsttätig schließen?
18. Ist der Schließbereich selbsttätig schließender Feuerschutztüren frei von Hindernissen und Gegenständen?
19. Sind Durchbrüche für Rohr- oder Kabeldurchführungen in Brandabschnittswänden feuerfest verschlossen?
20. Haben Leuchten und Strahler einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Stoffen (Kennzeichnung auf der Leuchte beachten)?
21. Werden Gas-, Elektrokoher, Bügeleisen und ähnliche Wärmegeräte auf feuerbeständigen Unterlagen abgestellt?
22. Werden Druckgasdosen vor Erhitzen durch Sonneneinstrahlung, Heizeinrichtungen oder andere Wärmequellen geschützt?
23. Werden Aschenbecher nur in geschlossene, nicht brennbare Behälter entleert?
24. Gibt es eine aktuelle Brandschutzordnung sowie Alarmpläne, und sind diese den Beschäftigten bekannt?

Ihre Ergebnisdokumentation

Betrieb/Filiale: _____

Abteilung/Arbeitsbereich: _____

Kontrolle durchgeführt von: _____ Tag, Zeit: _____

Lfd. Nr.	festgestellte Mängel: (genaue Bezeichnung des Mangels und genaue Ortsangabe)	zu erledigen bis: (Terminvorgabe durch die Führungskraft)	erledigt am: (Datum, Handzeichen)

Verteiler:

Unternehmer/Führungskraft

weitere Empfänger

Maßnahmen:

Erledigungskontrolle durch prüfende Person am _____ Datum

Erledigungskontrolle durchgeführt: _____ Datum und Unterschrift

Mehr zum Thema »Betrieblicher Brandschutz« finden Sie hier im Kompendium Arbeitsschutz der BGHW:



Diese Prüfliste können Sie auch hier herunterladen und ausdrucken oder direkt digital bearbeiten:



Aktivieren Sie die QR-Codes durch Anklicken oder scannen Sie sie mit der Kamera Ihres digitalen Endgerätes ein.