

»Fluchtwege und Notausgänge«

1. Sind Fluchtwege und Notausgänge mit hoch montierten Sicherheitszeichen deutlich gekennzeichnet?
2. Sind Fluchtwege und Notausgänge in der erforderlichen Breite freigehalten?
3. Sind die Notausgangstüren auch von außen in der erforderlichen Breite freigehalten?
4. Sind Notausgänge und Fluchtwege auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu erkennen und sicher zu begehen (lang nachleuchtendes Sicherheitsleitsystem oder Sicherheitsbeleuchtung)?
5. Sind die Fluchtwege im Bereich der Kassenzonen nicht durch eingehängte Ketten bzw. durch Einkaufswagen blockiert?
6. Lassen sich die Türen von Notausgängen von innen ohne Hilfsmittel (z. B. Schlüssel) jederzeit leicht öffnen, solange sich Personen im Raum befinden?

Ihre Ergebnisdokumentation

Betrieb/Filiale: _____

Abteilung/Arbeitsbereich: _____

Kontrolle durchgeführt von: _____ Tag, Zeit: _____

Lfd. Nr.	festgestellte Mängel: (genaue Bezeichnung des Mangels und genaue Ortsangabe)	zu erledigen bis: (Terminvorgabe durch die Führungskraft)	erledigt am: (Datum, Handzeichen)

Verteiler:

Unternehmer/Führungskraft

weitere Empfänger

Maßnahmen:

Erledigungskontrolle durch prüfende Person am _____ Datum

Erledigungskontrolle durchgeführt: _____ Datum und Unterschrift

Mehr zum Thema »Fluchtwege und Notausgänge« finden Sie hier im Kompendium Arbeitsschutz der BGHW:



Diese Prüfliste können Sie auch hier herunterladen und ausdrucken oder direkt digital bearbeiten:



Aktivieren Sie die QR-Codes durch Anklicken oder scannen Sie sie mit der Kamera Ihres digitalen Endgerätes ein.